

KARTA AKTUALIZACJI nr 09/2022

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1. Niniejszy karta zmienia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zatwierdzona Uchwałą Zarządu Empol Energia Sp. z o.o. z dnia 6 maj 2022r i wchodzi w życie z dniem 9 maj 2022r .

2. Przedmiot i przyczyna aktualizacji IRiESD

Zmiana zawarta w Karcie Aktualizacji nr 09/2022 IRiESD wprowadza zapis związany z możliwością instalowania układów pomiarowych po stronie niskiego napięcia transformatora, dla odbiorców III grupy przyłączeniowej o mocy znamionowej transformatora do 400 kVA włącznie.

Wprowadzenie zapisu ma na celu w uzasadnionych przypadkach, umożliwienie zastosowania pomiaru półpośredniego lub bezpośredniego dla nowych odbiorców zaliczanych do III grupy przyłączeniowej, występujących o małą moc przyłączeniową. Proponowane zmiany mają również na celu umożliwienie odbiorcom zaliczanym do III grupy przyłączeniowej, pozostawienia obecnie posiadanego pomiaru bezpośredniego lub półpośredniego w przypadku zmiany sprzedawcy lub zmiany mocy przyłączeniowej.

3. Zakres zmian IRiESD

Zmieniono treść punktu II.4.7.1.4.

4. Nowe brzmienie zapisu IRiESD:

W punkcie II.4.7.1.4. na końcu dodaje się nowy akapit o następującym brzmieniu:

Za zgodą Emopol Energia Sp.z o.o., w uzasadnionych techniczne przypadkach, dopuszcza się instalację układów pomiarowych po stronie niskiego napięcia transformatora, dla odbiorców III grupy przyłączeniowej o mocy znamionowej transformatora do 400 kVA włącznie. Zgoda Emopol Energia Sp.z o.o., uwarunkowana jest akceptacją przez odbiorcę doliczenia ilości strat mocy i energii elektrycznej zapisanych w umowie zawartej z tym odbiorcą.